



Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG  
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK  
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org  
BTW BE 0422.507.353

**Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning**  
overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaren van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties bij overdracht van eigendom (AREI art. 276)

<b>Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam</b>	<u>RES GRAEVEN MOEK</u>	Voornaam		Postnr	<u>9810</u>
<b>Adres</b>	<u>STEEH WEG 175A</u>	Gemeente	<u>EKE</u>		
<b>Installateur</b>	<u>ELECTRA - CONTRACTORS</u>	Gemeente	<u>ST ELOOIS VUVE</u>		
<b>BTW-nummer</b>	<u>B E 0 8 6 9 6 2 4 5 9 6</u>				
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	-- / -- / --		
<b>Plaats van onderzoek</b>	<u>STEEH WEG 175A</u>	Postnr.			
<b>Adres</b>	<u>APP 7</u>	Gemeente			
<b>EAN-code</b>	<u>5 4 1 4 4 8 8 6 0 0 0 6 8 5 3 4 2 0</u>				
<b>Soort installatie</b>	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten <input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere) <input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheden <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid				

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U <sub>nom</sub> (V ac/dc)	<u>117 400V</u>
Ø voedingskabel (mm²)	<u>4 x 10 mm²</u>
I <sub>nom</sub> aansluiting (A)	<u>40 A</u>
Type alg. schakelaar	<u>AUT</u>
Aantal borden	<u>1</u>
Aantal eindstroombanen	<u>11</u>
Type aardelektrode	<u>LVS</u>
Algemene diff.stroom.inr.	<u>40A 0.3 2P</u>
Bijkomende diff.stroom.inr.	<u>40A 0.3 2P</u>

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW):

<b>Metingen</b>	<b>Meetapparaat</b> : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	<b>Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig</b> : procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	<u>0,87</u> Ω	Isolatiestand (250/500/1000V) : <u>1,68</u> MΩ
	Werkingsdifferentieelstroominrichting :	<input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> NOK
		Continuïteit PE-geleiders & equipot.: <input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> NOK

**Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)**

Verlichting + hekken niet geplaatst

**J. VAN HEMELEN**  
KEURINGSORGANISME VZW  
inspecteur

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP -- / -- / --

**Resluit**

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.  
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.  
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :

<b>Volgend controlebezoek uiterlijk op :</b>	<u>23/09/2009</u>	<b>Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)</b>	<u>Amye Piet</u>	<b>Datum onderzoek:</b>	<u>23/09/2009</u>
--	-------------------	---	------------------	-------------------------	-------------------

RAP-E-901 (01-2007)