I302

vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : P038700597/9/ANT

N

Resi code: 1

☒ Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 ☐ Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
☐ Brabant tel.: 02 674 57 11 ☐ Wallonië tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK - EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr. : | **Aanvrager : VERCAUTEREN RONNY BVBA**

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam,voornaam : VERCAUTEREN RONNY BVBA Ident. Kaart nr. : BTW nr.: BE0475 579 716	Naam, voornaam : APPARTEMENT Adres : HELENE DUTRIEULAAN 1BUS 0303 Post nr. + Stad : 9000 GENT Tel. :	

Basis van het onderzoek : ☒ *Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)* ☐ *ARAB* ☐

☒ Art 270	☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☐ mobiel ☐ tijdelijk	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ ① **Wooneenheid**
☐ Art 271	☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② **Huishoudelijke werkeenheid**
☐ Art 276	☐ verzwaring ☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ **Gemeenschappelijke delen**
		☐ Art	☐ Art	☐ ④ **Werkeenheid**

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: meterstand dag : 0 nacht : 0		☐ kWh excl. nacht meter : nr. : meterstand :
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐		
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400 V ☐		Type aardelektrode : ☒ aardingslus ☐ pen / baar ☐
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐		
	Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm² - Type : XVB		
Beschrijving installatie ☒ zie bijlage	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 12		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ I>/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 5.88 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau : 1000 MΩ ☒ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting : ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ☒ **Nihil**		Visum DNB : Gezien Eandis Kenneth Deguchtenaere
Inbreuken Bestaande installatie ☒ **Nihil**		Aangestelde DNB : Naam :
Opmerkingen ☐ **Nihil**	TOESTELLEN BEHOREN NIET TOT DIT VERSLAG	Visum :

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ **voldoet niet** aan het AREI.
☐ De bestaande installatie ☐ voldoet ☐ **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden :
vóór 06/10/2036 (*)
☐ door hetzelfde erkend organisme (**).
(*) Termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker :

Naam : **Vanooteghem Diego** Agent nr. **3870** Datum : **06/10/2011**

Voor de directeur generaal : Handtekening

Aantal bijlagen : ☒ Situatieschema('s) : 1 ☒ Eéndraadsschema('s) : 2 ☐

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.